



Prot. n° 6/8049/A.T.
Area Gestione Tecnica
Rif. a nota n° del

Foggia li, 26 NOV. 2009

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA FARMACIA INTERNA PER LA PREPARAZIONE DI MEDICINALI ANTIBLASTICI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA.

RISPOSTA QUESITI

- 1) Quante cappe a flusso laminare sono effettivamente presenti all'interno del locale "antiblastici"? – Risp. **n. 1 Cappa;**
- 2) Nel laboratorio galenico si richiede una cappa a flusso laminare od una di tipo chimico ad estrazione totale? – Risp. **Tipo Chimico;**
- 3) La pannellatura facente parte del controsoffitto da realizzarsi dovrà essere in lamiera o laminato plastico? – Risp. **Lavabile non poroso;**
- 4) Come è possibile allegare alla documentazione di gara certificazioni di apparecchi non ancora acquistati considerando che detti certificati accompagnano i singolo prodotto? – Risp. **Non si richiede certificato ma scheda tecnica con caratteristiche.**


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per. Ind. Carlo Ferrara





Il Dirigente U.O. Impianti e S.I.C.
Ing. Vincenzo LO MELE

